



170008222878 (2020)国认监认字(347)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020



实验室名称：国家电器产品质量监督检验中心

Lab Name: China National Center for Quality Supervision
and Test of Electrical Apparatus Products

No 21Q0502-S

检验（试验）报告

Test Report

委托单位：西藏华东水电设备成套有限公司

Client:

产品名称：全绝缘全密封金属封闭环网开关设备

Name of Product:

产品型号：HDF-12/T125-31.5

Product Type:

检验类别：型式试验

Test Category:

本实验室对出具的检验（试验）结果负责，未经实验室书面同意，
不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall
not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

国家电器产品质量监督 检验中心		检 验 报 告		HDF-12/T125-31.5 全绝缘全密封金属封闭环网开关 设备	
检 验 结 论					
委托单位	西藏华东水电设备成套有限公司				
试品型号	HDF-12/T125-31.5				
试品名称	全绝缘全密封金属封闭环网开关设备				
制造单位	西藏华东水电设备成套有限公司				
实施的检验项目 及检验结果	内部电弧试验 [电缆室: IAC 级 AFLR 12kV 25kA 63kA 峰值 1s]				合格
	[开关室: IAC 级 AFLR 12kV 25kA 63kA 峰值 1s]				合格
	依据标准	GB/T 3906-2020 《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》中 7.106			
检验结论	经过对西藏华东水电设备成套有限公司生产的 HDF-12/T125-31.5 全绝缘全密封金属封闭环网开关设备的检验, 所检项目符合上述依据标准相应条款及产品技术文件的规定, 检验结果合格。 注: 本结论仅对送试样品负责。				
编制: 周伟	校对: 张晨年	审核: 张磊	批准: 曹臣		
日期: 2021-03-31	日期: 2021-03-31	日期: 2021-03-31	日期: 2021-03-31		